

《云南省城市地下综合管廊工程计价标准》更正表

章节	位置	定额编码	内容	更正前内容	更正后内容
总说明	第 1 页总说明第七条第 6 款			6. 本标准中所使用的砂浆均按干混预拌砂浆编制，……	6. 本标准中采用干混预拌砂浆的项目，……
	第 1 页总说明第七条第 6 款		增加第（3）条	无	（3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日，其余项目人工、机械不作调整。
第一部分 第一章	第 10 页说明岩石分类表三、五行第二列		岩石分类	软石、较硬岩石	软岩、较硬岩
	第 22、23、25、27、28、29、30、31、32 页	6-1-71、76、81、101、121、125、129、133、136、140	项目名称	较坚硬岩	较硬岩
第一部分 第三章	第 64 页工程量计算规则第三条		增加第 18 款	无	18. 泥浆池建造和拆除工程量等于泥浆制作工程量。
	第 86 页	6-3-143	增加：材料名称、单位、单价、消耗量	无	干混预拌砂浆、m3、443.63、0.020
			基价、材料费	53.49、19.15	62.36、28.02
第七章	第 159 页说明第八条第 1 款			其他填料取定为 1500mm×30mm	其他填料取定为 15mm×30mm
第二部分 第二章	第 376 页机械栏	6-11-736~6-11-738	机械名称不全	回路电阻测试仪 量程：1~1999μΩ，分辨率：1μΩ，分辨率	回路电阻测试仪 量程：1~1999μΩ，分辨率：1μΩ
				数字电压表 量程：20mV~1000V，灵敏度：	数字电压表 量程：20mV~1000V，灵敏度：1puV
	第 377 页机械栏	6-11-739		电压电流互感器二次负荷在线测试仪 比差：0.001%~	电压电流互感器二次负荷在线测试仪 比差：0.001%~19.99%，角差：0.01' ~599'